

# PRÜFZEUGNIS

## Test Certificate

DIN EN 13126-8:2006-05

Nr. /No. 32-13/08

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

ILERI KALIPCILIK MAKINA ELEKTRIK  
SAN. VE TIC. LTD. STI.  
34555 Hadimköy – Istanbul / Türkei

wird bescheinigt, dass sie am  
at the date of

25. August 2008

die Anforderungen der DIN EN 13126-8  
meets the requirements of DIN EN 13126-8

für das Produkt  
for the product

VORNE

in der Ausführung  
in the version

Drehkippschloß  
tilt & turn furniture

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:  
that complies with the classification

Gebrauchs- kategorie category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit durability	Masse mass	Feuerbe- ständigkeit fire	Gebrauchs- sicherheit safety in use	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion	Schutz- wirkung security	Ange- wendeter- Teil application part	Prüfgrößen size of limitation
-	4	100	0	1	4	-	8	1300x1200

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 4-5/08 nach RAL-RG 607/3 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 4-5/08 of RAL-RG 607/3 by PIV Velbert. Test certificate retains its validity as long as the products is not been modified on any manner.

42551 Velbert, den 25. September 2008

R. Ehle  
Dipl.-Ing.



Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.  
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.